

Юридический адрес:

170034, Тверская область, г.Тверь, ул.Дарвина, д.13
Адрес места осуществления деятельности:
171984, Тверская область, г.Бежецк, ул.Садовая,26
Телефон, факс: (848231)2-13-02, факс:(848231)2-27-95
ОКПО 77006378, ОГРН 1056900020462
ИНН/КПП 6901070950/690602001

Аттестат аккредитации

№ RA. RU. 510131

Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.

Действует: бессрочно

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 1/ 1128 от 19.03.2021

1. Наименование пробы (образца):

Вода подземных источников:

артскважина, ул.Западная

2. Пробы (образцы) направлены:

МУП "Жилкоммунсервис"

171400, Тверская область, пгт Рамешки, ул. Строительная, 2

3. Дата и время отбора пробы (образца):

16.03.2021 11 ч. 30 мин.

4. Дата и время доставки пробы (образца):

16.03.2021 15 ч. 05 мин.

5. Сотрудник, отобравший пробы Директор Воробьева Л.А.

6. Цель отбора: Производственный контроль

**7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы):**

МУП "Жилкоммунсервис"

171400, Тверская область, пгт Рамешки, ул. Строительная, 2

8. Объект, где производился отбор пробы (образца):

артскважина, ул.Западная

Тверская область, пгт Рамешки

9. Код пробы (образца):

1128.2.03.21

10. Условия транспортировки: сумка-холодильник с хладоэлементом

11. Упаковка: полимерный материал

12. НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

13. Документ-основание для проведения испытаний:
заявка от 26.02.2021 г. № 68 (договор 67/0)

14. Дополнительные сведения:



Санитарно-гигиенические испытания

Дата начала испытаний: 16.03.2021 16 ч. 19 мин.

Дата окончания испытаний: 19.03.2021 15 ч. 18 мин.


№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний*	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Сульфаты	32,9 ± 3,6	не более 500,0	мг/л	ГОСТ 31940-2012
2	Нитраты (по NO ₃)	9,9 ± 1,2	не более 45,0	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95
3	Цинк	0,0137 ± 0,0027	не более 5,0	мг/л	ФР.1.31.2008.01726
4	Железо	0,55 ± 0,14	не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
5	Хлориды	20 ± 3	не более 350,0	мг/л	ГОСТ 4245-72
6	Медь	0,0114 ± 0,0029	не более 1,0	мг/л	ФР.1.31.2008.01726
7	Фтор / для климатических районов I-II	0,21 ± 0,03	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 4386-89
8	Свинец	0,0015 ± 0,0005	не более 0,01	мг/л	ФР.1.31.2008.01726
9	Марганец	менее 0,01	не более 0,1	мг/л	ГОСТ 4974-2014
10	Ртуть	менее 0,00004	не более 0,0005	мг/л	МУ 08-47/162
11	Нитриты (по NO ₂)	менее 0,003	не более 3,0	мг/л	ГОСТ 33045-2014
12	Аммиак	0,22 ± 0,04	не более 2,0	мг/л	ГОСТ 33045-2014
13	Алюминий	менее 0,04	не более 0,2	мг/л	ГОСТ 18165-2014
14	гамма-изомер ГХЦГ	менее 0,0001	не более 0,004	мг/л	ГОСТ 31858-2012
15	2,4-Д кислота	менее 0,002	не более 0,1	мг/л	МУ 1541-76
16	Хром	менее 0,025	не более 0,05	мг/л	ГОСТ 31956-2012

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант Макарова Е.В.	
Заведующий лабораторией биолог Денисова М.В.	
Химик-эксперт Воробьева Е.С.	

* Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола

Статистик Ефимова Е.А. Руководитель (заместитель) ИЛЦ 

Денисова М.В.

Главный врач филиала 

Зибег Т.А.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть истинно воспроизведен без письменного разрешения на то испытательного лабораторного центра
3. ИЛЦ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком.

Протокол составлен в 2 экземплярах