

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области" в Бежецком районе
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
170034, Тверская область, г.Тверь, ул.Дарвина, д.13
Адрес места осуществления деятельности:
171984, Тверская область, г.Бежецк, ул.Садовая,26
Телефон, факс: (848231)2-13-02, факс:(848231)2-27-95
ОКПО 77006378, ОГРН 1056900020462
ИНН/КПП 6901070950/690602001

Ф 02-152-11-2019

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 510131
Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.
Действует: бессрочно

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 1/ 152 от 21.01.2021

1. **Наименование пробы (образца):**
Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
колонка, ул.Дюканова, д.18
2. **Пробы (образцы) направлены:**
МУП "Жилкоммунсервис"
171400, Тверская область, пгт Рамешки, ул. Строительная, 2
3. **Дата и время отбора пробы (образца):** 20.01.2021 09 ч. 00 мин.
4. **Дата и время доставки пробы (образца):** 20.01.2021 12 ч. 10 мин.
5. **Сотрудник, отобравший пробы** Директор Воробьева Л.А.
6. **Цель отбора:** Производственный контроль
7. **Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**
МУП "Жилкоммунсервис"
171400, Тверская область, пгт Рамешки, ул. Строительная, 2
8. **Объект, где производился отбор пробы (образца):**
колонка, ул.Дюканова, д.18
Тверская область, пгт Рамешки
9. **Код пробы (образца):** 152.1/2.01.21
10. **Условия транспортировки:** сумка-холодильник
11. **Упаковка:** стерильная емкость, стекло
12. **НД на методику отбора:** ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ 31942-2012
13. **Документ-основание для проведения испытаний:**
заявка от 11.01.2021 г. №7 (договор 8/0)
14. **Дополнительные сведения:** -



Санитарно-гигиенические испытания

Дата начала испытаний: 20.01.2021 12 ч. 40 мин.

Дата окончания испытаний: 20.01.2021 15 ч. 25 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний*	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
2	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант Макарова Е.В.	
Химик-эксперт Воробьева Е.С.	

* Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Код пробы (образца): 152.1.01.21

Микробиологические испытания

Дата начала испытаний: 20.01.2021 12 ч. 38 мин.

Дата окончания испытаний: 21.01.2021 12 ч. 45 мин.


№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	2	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Испытания проводили:


Должность, Ф.И.О.	Подпись
Лаборант Захарова Е.А.	

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола

Статистик Ефимова Е.А. 

Руководитель (заместитель) ИЛЦ 

Денисова М.В.

Главный врач филиала для протоколов 

Зибберг Т.А.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу
 2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения на то испытательного лабораторного центра
 3. ИЛЦ не несет ответственности за представительство отобранных и доставленных проб заказчиком.
- Протокол составлен в 2 экземплярах