

Юридический адрес:
170034, Тверская область, г.Тверь, ул.Дарвина, д.13
Адрес места осуществления деятельности:
171984, Тверская область, г.Бежецк, ул.Садовая,26
Телефон, факс: (848231)2-13-02 , факс:(848231)2-27-95
ОКПО 77006378, ОГРН 1056900020462
ИНН/КПП 6901070950/690602001

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 510131
Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.
Действует: бессрочно

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1/ 5464 от 11.06.2019

1. Наименование пробы (образца):

Вода источников нецентрализованного водоснабжения:
общественный колодец с.Ильгощи, д.11

2. Пробы (образцы) направлены:

Администрация сельского поселения Ильгощи Рамешковского района Тверской области
171428, Тверская область, Рамешковский р-н, с. Ильгощи, д.22

3. Дата и время отбора пробы (образца): 05.06.2019 07 ч. 30 мин.

4. Дата и время доставки пробы (образца): 05.06.2019 11 ч. 05 мин.

5. Сотрудник, отобравший пробы глава с/п Кузнецова О.В.

6. Цель отбора: Производственный контроль

7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Администрация сельского поселения Ильгощи Рамешковского района Тверской области
171428, Тверская область, Рамешковский р-н, с. Ильгощи, д.22

8. Объект, где производился отбор пробы (образца):

общественный колодец с.Ильгощи, д.11
Тверская область, Рамешковский р-н

9. Код пробы (образца): 5464.1/2.06.19

10. НД на объем лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения.
Санитарная охрана источников"

ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования" (с дополнениями и изменениями 1 от 28
сентября 2007г, 16 сентября 2013 г., 30 августа 2016 г., 13 июля 2017 г.)

11. Условия транспортировки: сумка-холодильник

12. Упаковка: стерильная емкость, стекло, полимерный материал




13. НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012

14. Документ-основание для проведения испытаний:

заявка от 29.05.2019 г. № 330 (договор 198/0)


15. Дополнительные сведения:

Код пробы (образца): 5464.2.06.19

Санитарно-гигиенические испытания					
Дата начала испытаний: 05.06.2019 11 ч. 40 мин.					
Дата окончания испытаний: 06.06.2019 15 ч. 20 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний*	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общая минерализация (сухой остаток)	565,0 ± 50,9	не более 1500	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
2	Сульфаты	44,800 ± 4,928	не более 500	мг/л	ГОСТ 31940-2012
3	Цветность	менее 5	не более 30	град.	ГОСТ 31868-2012
4	Нитраты (по NO ₃)	58,80 ± 7,06	не более 45	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95
5	Жесткость общая	8,7 ± 1,3	не более 10	мг-экв/л	ГОСТ 31954-2012
6	Хлориды	34,9 ± 5,2	не более 350	мг/л	ГОСТ 4245-72
7	pH	7,0 ± 0,2	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
8	Окисляемость перманганатная	2,30 ± 0,23	не более 7,0	мг/л	ГОСТ Р 55684-2013
9	Запах	0	не более 3	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
10	Привкус	1	не более 3	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
11	Мутность	менее 0,58	не более 2	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Фельдшер-лаборант Макарова Е.В.					
Биолог Денисова М.В.					
Химик-эксперт Воробьева Е.С.					

* Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Код пробы (образца): 5464.1.06.19

Микробиологические испытания					
Дата начала испытаний: 05.06.2019 11 ч. 25 мин.					
Дата окончания испытаний: 07.06.2019 11 ч. 00 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	3	не более 100	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Лаборант Захарова Е.А.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола
Администратор баз данных - Романова В.В.Руководитель (заместитель) ИЛЦ 

Главный врач Зиберг Т.А.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения на то испытательного лабораторного центра
3. ИЛЦ не несет ответственности за представительство отобранных и доставленных проб заказчиком.
Протокол составлен в 2 экземплярах