



**АДМИНИСТРАЦИЯ
РАМЕШКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

07.04.2022

№ 96-па

пгт. Рамешки

**Об утверждении нормативов
состава сточных вод,
сбрасываемых в
централизованные системы
водоотведения (канализации)
Рамешковского муниципального
округа Тверской области**

Руководствуясь пунктом 4.3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 9.1 части 1 статьи 6 Федерального закона 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, на основании пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», в целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду при сбросе сточных вод в водные объекты через централизованные системы водоотведения (канализации) Рамешковского муниципального округа Тверской области, Администрация Рамешковского муниципального округа Тверской области постановляет:

1. Утвердить нормативы состава сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения (канализации) Рамешковского муниципального округа Тверской области (Приложение №1).

2. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Рамешковского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Рамешковского муниципального округа Зверькова Г.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2020 года.

Глава Рамешковского
муниципального округа



А.А. Пилюгин

Приложение №1
к постановлению
Администрации Рамешковского
муниципального округа
№ 96-па от 07.04.2022 г.

Нормативы состава сточных вод

№	Наименование вещества (показателя)*	Значение показателя и (или) концентрации (по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод) (мг/дм ³)
1.	Биологическая потребность в кислороде полная (БПКп)	3,0
2.	Общая минерализация (сухой остаток)	680
3.	Хлорид-ион	82,4
4.	Сульфат-ион	48,5
5.	Аммоний -ион	0,5
6.	Нитрат -ион	40
7.	Нитрит -ион	0,07
8.	Взвешенные вещества	3,8
9.	Фосфат –ион(по Р)	0,2
10.	Нефтепродукты	0,05
11.	Железо	0,1
12.	НСПАВ, ОП-10, смесь моно- и диалкилфеноловых эфиров полиэтиленгликоля	0,5

*Термины и определения употребляются в настоящих нормативах состава сточных вод в значениях, определенных действующим законодательством Российской Федерации.